



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.32.125.2023

Gniezno, dnia 24. 05. 2023



Prezes

REMONDIS Aqua

Trzemeszno Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 21

62-240 Trzemeszno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Trzemeszno**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/794/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/794/2023/LB-WiPF/PM z dnia 05.04.2023 r., wody pobranej w dniu 28.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw LOTOS, Trzemeszno, ul. Fółuska 6
 - N/1073/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 02.05.2023 r., wody pobranej w dniu 25.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury w Trzemesznie, ul. Św. Jana 11
 - N/1073/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 04.05.2023 r., wody pobranej w dniu 25.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury w Trzemesznie, ul. Św. Jana 11
 - N/1147/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 16.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Obsługi Klienta RAT ul. 1 Maja 21, Trzemeszno
 - N/1147/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 15.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Obsługi Klienta RAT ul. 1 Maja 21, Trzemeszno
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- P/0/01/2023/322/FM/1 z dnia 10.03.2023 r., wody pobranej w dniu 06.03.2023 r. w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72h 281 jtk/ml)
- P/0/03/2023/405/FM/1 z dnia 20.04.2023 r., wody pobranej w dniu 12.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, PUPH- Izotrans Sp. z o. o.
- P/0/04/2023/548/M/1 z dnia 28.04.2023 r., wody pobranej w dniu 24.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Miasta i Gminy, 62-240 Trzemeszno, ul. gen. Dąbrowskiego 2

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- P/0/04/2023/548/M/2 z dnia 28.04.2023 r., wody pobranej w dniu 24.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Biuro Remondis, 62-240 Trzemeszno, ul. 1 Maja 21 (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h >300 jtk/ml)
 - P/0/04/2023/548/M/3 z dnia 28.04.2023 r., wody pobranej w dniu 24.04.2023 r. w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h 121 jtk/ml)
 - P/0/05/2023/13/M/3 z dnia 15.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: SUW (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h)
 - P/0/05/2023/13/M/2 z dnia 15.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Biuro Remondis, 62-240 Trzemeszno, ul. 1 Maja 21 (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h)
 - P/0/05/2023/13/M/1 z dnia 15.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Miasta i Gminy, 62-240 Trzemeszno, ul. gen. Dąbrowskiego 2
 - P/0/04/2023/102/FM/1 z dnia 15.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka
- wydane przez Laboratorium badawcze GBA POLSKA Sp. z o. o. Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o. o w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h (badania wody pobranej w dniach: 06.03.2023 r., 24.04.2023 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta oraz 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu: 09.05.2023 r. w punktach poboru: SUW i sieć, Biuro Remondis, 62-240 Trzemeszno, ul. 1 Maja 21 nie wykazały przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Trzemeszna
ul. Dąbrowskiego 2 62-240 Trzemeszno - przesłano ePUAP
3. aa

M.K.