



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

Gniezno, 22. 08. 2022

ON-HK.903.36.94.2022



Prezes
REMONDIS Aqua
Trzemeszno Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 21
62-240 Trzemeszno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Trzemeszno**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/390/2022/LB-WG/PM/ i N/390/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 03.03.2022 r. wody pobranej w dniu 22.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, stacja Paliw Rudki, pomieszczenie socjalne
- N/390/2022/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 01.03.2022 r. wody pobranej w dniu 22.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, stacja Paliw Rudki, pomieszczenie socjalne
- N/794/2022/LB-WG/PM/ i N/794/2022/LB-WG/PCH/, z dnia 04.04.2022 r., wody pobranej w dniu 29.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw LOTOS Trzemeszno ul. Foluska 6, pomieszczenie socjalne
- N/1094/2022/LB-WG/PM/, z dnia 04.05.2022 r., wody pobranej w dniu 26.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole i Żłobek, Wymysłowo 32, kuchnia
- N/1094/2022/LB-WG/PCH/, z dnia 05.05.2022 r., wody pobranej w dniu 26.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole i Żłobek, Wymysłowo 32, kuchnia
- N/1180/2022/LB-WG/PM/ z dnia 17.05.2022 r., wody pobranej w dniu 10.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja obsługi klienta RAT, Trzemeszno, ul. 1 Maja 31, pomieszczenie socjalne
- N/1180/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 18.05.2022 r., wody pobranej w dniu 10.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja obsługi klienta RAT, Trzemeszno, ul. 1 Maja 31, pomieszczenie socjalne
- N/1585/2022/LB-WG/PM/ i N/1585/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 28.06.2022 r. wody pobranej w dniu 21.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PUPH „Izotrans” Sp. z o. o., ul. Fabryczna 8, Trzemeszno, pomieszczenie socjalne

niepodlega

POLSKA
REPUBLICA ODPOWIEDZIALNA
WISPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- N/1921/2022/LB-WG/PM/ z dnia 28.07.2022 r. wody pobranej w dniu 26.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Rudki, pomieszczenie socjalne (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 13 jtk/100 ml)
- N/1921/2022/LB-WG/PM/ z dnia 01.08.2022 r. wody pobranej w dniu 26.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Rudki, pomieszczenie socjalne
- N/1921/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 02.08.2022 r. wody pobranej w dniu 26.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Rudki, pomieszczenie socjalne
- N/1997/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 18.08.2022 r. wody pobranej w dniu 09.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Hotel Czeremcha ul. Św. Jana 20, Trzemeszno, kuchnia
- N/1997/2022/LB-WG/PCH/ i N/1997/2022/LB-WG/PM/ z dnia 19.08.2022 r. wody pobranej w dniu 09.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Hotel Czeremcha ul. Św. Jana 20, Trzemeszno, kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- P/0/12/2021/389/FM/1 z dnia 27.01.2022 r. wody pobranej w dniu 18.01.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury, ul. Św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno
- P/0/01/2022/486/FM/1 z dnia 17.02.2022 r. wody pobranej w dniu 08.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Oczyszczalnia ścieków RAT, ul. Szkolna, 62-240 Trzemeszno
- P/0/01/2022/487/FM/1 z dnia 16.03.2022 r. wody pobranej w dniu 07.03.2022 r. w punkcie poboru: SUW Trzemeszno
- P/0/02/2022/387/FM/1 z dnia 19.04.2022 r. wody pobranej w dniu 06.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Miasta i Gminy, ul. gen. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
- P/0/03/2022/1028/FM/1 z dnia 19.05.2022 r. wody pobranej w dniu 10.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka, ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno
- P/0/04/2022/590/FM/1 z dnia 15.06.2022 r. wody pobranej w dniu 07.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Miasta i Gminy ul. gen. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
- P/0/04/2022/592/FM/1 z dnia 28.07.2022 r. wody pobranej w dniu 21.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Agroturystyczne Dom Stara Chata, Popielewo 9
- P/0/07/2022/716/M/1 z dnia 04.08.2022 r. wody pobranej w dniu 01.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wyszyńskiego 3, 62-240 Trzemeszno (nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie grupy coli)
- P/0/07/2022/716/M/3 z dnia 04.08.2022 r. wody pobranej w dniu 01.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Miasta i Gminy, ul. gen. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
- P/0/07/2022/716/M/4 z dnia 04.08.2022 r. wody pobranej w dniu 01.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Oczyszczalnia ścieków RAT, ul. Szkolna 62-240 Trzemeszno
- P/0/07/2022/716/M/2 z dnia 04.08.2022 r. wody pobranej w dniu 01.08.2022 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o. o. Łajsk, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniu: 26.07.2022 r.) Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk / 100 ml w kranie konsumenta. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 01.08.2022 r. w punktach poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wyszyńskiego 3, 62-240 Trzemeszno; sieć, Urząd Miasta i Gminy, ul. gen. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno; sieć, Oczyszczalnia ścieków RAT, ul. Szkolna, 62-240 Trzemeszno; SUW nie wykazały przekroczeń parametru: bakterie grupy coli, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka-Gnat

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Trzemeszna
ul. Dąbrowskiego 2 62-240 Trzemeszno - przesłano ePUAP
3. aa
M.B.